

АКТ

общего (весеннего) осмотра здания

апрель 20 16 г.

Дом № 333 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Московская

ООО «Эксплуатационное ремонтно-строительное управление № 12» г. Калуги

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1964

Материал стен кирпичный

Число этажей 5

Наличие подвала подвал

Результаты осмотра строения и проведение испытания

Комиссия в составе председателя ООО «ЭРСУ-12» Ишменева С.К. Рафиабова

и членов: мастера Школьников И.И. рабочих Левине В.И.

представителя общественного домового комитета _____

произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЭРСУ-12 или тек. ремонт жилых помещений, выполняемый нанимателями жилых помещений за их счет)	
	2	3	4	5	6	
1	Фундамент		<u>1872</u>	<u>удов</u>		
2	Стены каменные	куб.	<u>321,5</u>	<u>удов</u>		
3	Стены деревянные	кв. м.		-		
4	Перегородки дерев.	»		-		
5	несгораем.	»	<u>2187</u>	<u>удов</u>		
6	перекрытия	чердачное	кв. м.	<u>500</u>	<u>удов</u>	
7		междуэтажное	»	<u>2000</u>	<u>удов</u>	
8		санузлов	»	<u>40</u>	<u>удов</u>	
9		подвальное	»	<u>500</u>	<u>удов</u>	
10	крыша	стропила	п. м.	<u>333,5</u>	<u>удов</u>	
11		обрешетка	кв. м.	<u>335</u>	<u>удов</u>	<u>Пред. общ. домов'</u>
12		кровля	»	<u>596</u>	<u>удов</u>	<u>Пред. общ. домов'</u>
13		водосточные трубы	п. м.	<u>160</u>	<u>удов</u>	<u>Пред. общ. домов'</u>
14	внутрен. водосток	»		<u>удов</u>	<u>удов</u>	

1	2	3	4	5	6
15	дощатые	кв. м.	1680	4906	
16	паркетные	»		-	
17	линолеум или синтетические	»	286	4906	
18	плиточные	»	40	4906	
19	прочие	»		-	
20	оконные перепл.	кв. м.	139	4906	Пред. сам. ремонт
21	двери внутрен.	шт.	2	4906	
22	наружные	»	2	4906	
23	фасад — наружн. отделка	кв. м.	600	4906	
24	труб. цент. отоп.	п-м	420	4906	Пред. сам. ремонт
25	радиаторы	секц.		4906	
26	параллельное или калориферное	кв. м.		-	
27	печи на тверд. или газов. топл.	шт.		-	
28	АГВ колонки	»		-	
29	умывальники	»	40	4906	
30	раковины	»	40	4906	
31	водопровод. трубы	п-м	186	4906	Пред. сам. ремонт
32	унитазы	шт.	40	4906	
33	смывные бачки	»	40	4906	
34	канализ. трубы	п-м	88	4906	Пред. сам. ремонт
35	трубы горяч. вод.	»		-	
36	ванны	шт.	40	4906	
37	души	»		4906	
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»	40	4906	
39	трубы газовые	п-м		4906	
40	плиты	шт.	40	4906	
41	»	»		-	
42	электрические	»		-	
43	телевидение	общ. ант.		-	
44	лифты	шт.		-	
45	световая электропроводка	п-м		4906	Пред. сам. ремонт
46	силовая электропроводка	»			
47	вводные устройства	шт.	1	4906	Пред. сам. ремонт
48	электрощитов	»		-	
49	вентиляционные стволы и трубы	п-м	88	4906	
50	мусоропр. ствол	»			

1	2	3	4	5	6
51	балконы и подж.	шт.	32	чрзб	Требуем сан. режим. 7 сез.
52	эркеры	»			
53	лестницы	ступени	шт.	чрзб	
54		площадки	кв. м.	чрзб	
55		ограждения	п-м	чрзб	
56	мусоросб. камеры	шт.		-	
57	тепловые узлы	»	1	чрзб	Требуем сан. режим
58	помойные ямы	шт.		-	
59	бельевая площадка	»		-	
60	грибки	»		-	
61	песочницы	»	1	чрзб	
62	комплексные дет. площадки	»		-	
63	комплексные спорт. площадки	»		-	
64	скамейки	»	1	чрзб	
65	контейнерные площадки	»		-	
66	асфальтированные тротуары и проезды	кв. м.		чрзб	
67	отмостки	»	120	чрзб	
68	цоколя	кв. м.	120	чрзб	

Выводы и предложения Требуем сан. режим основан расс
Требуем 410 кв. м, сан. режим, световой оп. оборудование
вводного устройства, баки, тепловое узло.

Подписи:
 Председатель комиссии: С.К. Рахматов
 Члены комиссии: Г.И. Школкина
В.Н. Левин