

### Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г.Калуга

«  »    2019г.

- 1.Наименование здания (сооружения) многоквартирный дом  
 2.Адрес **Дорожная,13**  
 3.Год постройки 1972  
 4.Материал стен панельный  
 5.Этажность 2  
 6.Наличие подвала тех.подполье  
 7.Подъезды 3

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

**Комиссия в составе:**

Представитель ООО «ЭРСУ12» инженер Раджабов С.К.

Члены комиссии:

Мастер ООО «ЭРСУ12» Алексеева С.В.

Сантехник ООО «ЭРСУ12» Левин В.Н

Представитель общественного домового комитета

произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства многоквартирного дома по вышеуказанному адресу

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша	Рулонная имеются протечки	Требуется кап. рем
2	Фасад здания:	В нормальном состоянии	Не требуется
	швы	Частичное разрушение межпанельных швов	Требуется ремонт
	цоколь	Частичное отслоение красочного слоя	Требуется текущий ремонт
	крыльца	нет	
	козырьки	В нормальном состоянии	Не требуется
3	Отмостка	Частичное разрушение бетонного слоя	требуется ремонт
4	Входные двери	Металлические. В нормальном состоянии	Не требуется
5	Окна	Деревянные, красочное шелушение	Требуется ремонт
6	Состояние подъезда:		
	стены внутри	Косметические ремонт выполнен в 2014г.	Не требуется
7	Теплоснабжение	Частичная коррозия труб и арматуры	Требуется кап.ремонт
8	Холодное водоснабжение	Частичная коррозия тру и арматуры	Требуется кап. ремонт
9	Горячее водоснабжение	отсутствует	
10	Канализация	Чугунные. Частичная зашлакованность	Требуется кап. ремонт
11	Вентиляция	В рабочем состоянии	Не требуется
12	Энергоснабжение	В ветхом состоянии	Требуется кап. ремонт

Выводы и предложения: Предложено собственникам на собрании принять решение о необходимости выполнения вышеуказанных работ и определении источника финансирования.

**Подписи членов комиссии:**

Инженер ООО «ЭРСУ12»

Раджабов С.К

Мастер ООО «ЭРСУ12»  
Сантехник ООО «ЭРСУ12»



Алексеева С.В.  
Левин В.Н.