

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2000 г.

Дом № 20 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Центральной

Домоуправление № города № 2 в Казани

Общие сведения по строению

Год постройки 1973 материал стен кирпичные

Число этажей 5 наличие подвала нет подвала

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раджабов С.А.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Жидков В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Треб. ком. работы серв. швов

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Треб. ком. работы

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство

Треб. к сам. ревизии

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечена

Выводы и предложения.

*Треб. к сам. ревизии расада
обеспечены ч. теплопроводом.*

Председатель комиссии

С. П. Николаев

Члены комиссии

Член

Ческалов В. Ч.

С. П. Левин В. Ч.