

			капитальный ремонт
9	Горячее водоснабжение	Имеется частичная коррозия труб	Требуется капитальный ремонт
10	Канализация	Состояние удовлетворительное	Не требуется ремонт
11	Электроснабжение	Сети электроснабжения требует реконструкции, увеличения сечения кабелей, Наружное освещение работает	Требуется кап. ремонт
12	Вентиляция	В хорошем состоянии, проводится периодическая проверка	Не требуется
13	Лифты	Состояние нормальное	Капитальный ремонт 2021 г.

Выводы и предложения:

Собственникам дома № 315 к.6 по ул. Московской необходимо на общем собрании принять решение о проведении текущего ремонта общего имущества дома и определении источника финансирования

Подписи членов комиссии:

Главный инженер ООО «ЭРСУ12»

Специалист ООО «ЭРСУ12»

Сантехник ООО «ЭРСУ12»

Раджабов С.К

Никонова Е.И.

Левин В.Н.