

АКТ

Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г.Калуга

апрель 2021г.

1.Наименование здания (сооружения) многоквартирный дом
 2.Адрес **Светлая 8**
 3.Год постройки 1996
 4.Материал стен кирпичный
 5.Этажность 5
 6.Наличие подвала тех.подполье
 7.Подъезды 4

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

Комиссия в составе:

Представитель ООО «ЭРСУ12» инженер Раджабов С.К.

Члены комиссии:

Мастер ООО «ЭРСУ12» Никонова Е.И.

Сантехник ООО «ЭРСУ12» Левин В.Н

Представитель общественного домового комитета

произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства многоквартирного дома по вышеуказанному адресу

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша	Кап. ремонт в 2017г	Не требуется
2	Фасад здания:		
		Удовлетворительное	Не требуется
	цоколь	Частичное отслоение бетонного слоя	Требуется капитальный ремонт
	крыльца	Разрушение бетонного слоя	Требуется текущий ремонт
	козырьки	Разрушение рулонного слоя	Требуется текущий ремонт
3	Отмостка	Частичное разрушение бетонного слоя	Требуется капитальный ремонт.
4	Входные двери	Металлические. В нормальном состоянии	Не требуется
5	Окна	Пластиковые окна	Не требуется
6	Состояние подъезда:		
	стены внутри	Выполнен текущий ремонт	Не требуется
7	Теплоснабжение	В нормальном состоянии	Не требуется
8	Холодное водоснабжение	Частичная коррозия труб и арматуры	Требуется капитальный ремонт стояков
9	Горячее водоснабжение	В нормальном состоянии после тек. ремонта	Не требуется
10	Канализация	Чугунные трубы ,зашлакованы	Требуется капитальный ремонт
11	Вентиляция	В рабочем состоянии	Не требуется
12	Энергоснабжение	В ветхом состоянии	Требуется капитальный ремонт

--	--	--	--

Выводы и предложения:

Предложено собственникам дома 8 ул. Светлая на собрании принять решение о необходимости выполнения вышеуказанных работ и определении источника финансирования.

Подписи членов комиссии:

Инженер ООО «ЭРСУ12»

Мастер ООО «ЭРСУ12»

Сантехник ООО «ЭРСУ12»



Раджабов С.К

Никонова Е.И.

Левин В.Н.