

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 15 или строение (корпус) Квартал № 10 200 14

по ул. (пер.) Дружбы Народов

Домоуправление № города № 10 "Зорька" г. Якутск

Общие сведения по строению

Год постройки 1949 материал стен кирпичный

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Сидорова С.А.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Сидорова С.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Требуется утеплить стены по сан. правилам

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Требуется сан. правила

з) система центрального отопления Требуется сан. правила

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Требуется сан. правила

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство

Требуется сан. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

уборочный

Выводы и предложения.

*Требуется сан. ремонт газоса, ДУС 410
отсутствует, электромонтаж*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*В.А. Радченко И
В.А. Николаев ВМ
В.А. Левин ВМ*