

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 15 » ноября 2007 г.

Дом № 321 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Мира

Домоуправление № города РРД "СМУ 12" г. Казань

Общие сведения по строению

Год постройки 1987 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Садыхов С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Киселев В.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов. сам. расселит фасада

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов. сам. расселит

ж) отмостка вокруг здания удов. сам. расселит.

з) система центрального отопления удов. сам. расселит.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Требуется сан. ремонт.

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения.

Требуется сан. ремонт трассы, отливов, труб и электропроводки сантехнического назначения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И. Владимиров С.С.
И. Николаев В.И.
И. Левин В.И.