

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 10 » ноября 2007 г.

Дом № 4 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Молодых

Домоуправление № города РРР "Южная" = Саратова

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен кирпич

Число этажей 4 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Сидоров С.В.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Сидоров С.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания удов

д) входные двери и оконные переплеты оседа дреб. капл. расеелоня

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания дребуня. капл. расеелоня

з) система центрального отопления дребуня. капл. расеелоня

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные дреб. капл. расеелоня

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Требуется ками. расчет.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения.

Требуется ками. расчет осев, отстойки, трубы 10, электропроводки.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И.И. Степанов С.П.
И.И. Степанов В.В.
В.В. Степанов В.В.