



8	Холодное водоснабжение	Местами коррозия труб	Требуется текущий ремонт
9	Горячее водоснабжение	Трубы закоксованы	Требуется капитальный ремонт
10	Канализация	Трубы чугунные, местами зашлакованы	Требуется текущий ремонт
11	Электроснабжение	Система электроснабжения в ветхом состоянии	Требуется капитальный ремонт
12	Вентиляция	В нормальном состоянии, проводятся регулярные периодические осмотры	Не требуется

**Выводы и предложения:**

Собственникам дома № 309 корп.1 по ул. Московской необходимо на общем собрании принять решение о проведении текущего ремонта общего имущества дома и определении источника финансирования

**Подписи членов комиссии:**

Главный инженер ООО «ЭРСУ12»

Специалист ООО «ЭРСУ12»

Сантехник ООО «ЭРСУ12»

Раджабов С.К

Никонова Е.И.

Левин В.Н.