



8	Холодное водоснабжение	Трубы проржавели	Требуется текущий ремонт
9	Горячее водоснабжение	нет	нет
10	Канализация	Трубы чугунные, есть трещины	Требуется текущий ремонт
11	Электроснабжение	Электроснабжение в ветхом состоянии	Требуется капитальный ремонт

**Выводы и предложения:**


Собственникам дома № 2 по ул. Тепличной необходимо на общем собрании принять решение о проведении текущего ремонта общего имущества дома и определении источника финансирования

**Подписи членов комиссии:**

Главный инженер ООО «ЭРСУ12»

Специалист ООО «ЭРСУ12»

Сантехник ООО «ЭРСУ12»



Раджабов С.К

Никонова Е.И.

Левин В.Н.