

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 08 » октябрь 2022 г.  
Дом № 8 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Светлая  
Домоуправление № города 000 "ЗРЧ" г. Кемь

## Общие сведения по строению

Год постройки 1996 материал стен кирпич  
Число этажей 3 наличие повала имеется

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Вартабов С.В.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Жердиков В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения требуется ремонт.

ж) отмостка вокруг здания требуется камен. ремонт

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей ) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство требуется камен. ремонт.

2. Обеспеченность : \_\_\_\_\_

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_


обеспечена

**Выводы и предложения.**

Требуется ком. ремонт автомата,  
электропроводки, медв. соединений.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_



Рисатабов С.Ф.  
Жидков С.И.  
Левкин В.Н.