



			капитальный ремонт
10	Канализация	Состояние удовлетворительное	Не требуется ремонт
11	Электроснабжение	Сети электроснабжения требует реконструкции, увеличения сечения кабелей, Наружное освещение работает	Требуется кап. ремонт
12	Вентиляция	В хорошем состоянии, проводится периодическая проверка	Не требуется
13	Лифты	Состояние нормальное	Капитальный ремонт 2021 г.

**Выводы и предложения:**

Собственникам дома № 315 к.5 по ул. Московской необходимо на общем собрании принять решение о проведении текущего ремонта общего имущества дома и определении источника финансирования

**Подписи членов комиссии:**

Главный инженер ООО «ЭРСУ12»

Специалист ООО «ЭРСУ12»

Сантехник ООО «ЭРСУ12»

Раджабов С.К

Никонова Е.И.

Левин В.Н.