

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Октябрь » 2003 г.

Дом № 4 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Теплотрасса

Домоуправление № города 000 "ЭТСЧ 1.2" 2. Пермь

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен кирпич

Число этажей 4 наличие подвала исключая

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Киржабов С.Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Мельникова В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов (окна треб. замазывать)

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания треб. как решетчат

з) система центрального отопления треб. как решетчат

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство треб. ком. ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечен

Выводы и предложения.

Требуются ком. ремонт труб ч/о, отсырители, электропроводка, зашпаклеваны окна.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Сидоров С.В.
Челомовича В.И.
Левкин В.И.