

АКТ
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г.Калуга

апрель 2026.

1.Наименование здания (сооружения) многоквартирный дом
2.Адрес ул. Тепличная,5
3.Год постройки 1978
4.Материал стен панельный
5.Этажность 5
6.Наличие подвала есть
7.Подъезды 6
8. Площадь 4250,9 м.кв.

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

Комиссия в составе:

Представитель ООО «ЭРСУ12» инженер Раджабов С.К.
Члены комиссии;
Специалиста ООО «ЭРСУ12» Никонова Е.И.
Сантехник ООО «ЭРСУ12» Левин В.Н.
Представитель общественного домового комитета

произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства многоквартирного дома по вышеуказанному адресу

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша	Выполнен капитальный ремонт	Не требуется ремонт
2	Фасад здания:		
	Стены	Стены панельные, частичное разрушение швов, промерзание стен	Требуется капитальный ремонт
	Лоджии	В технически исправном состоянии	Не требуется ремонт
	Цоколь	В исправном состоянии	Не требуется ремонт
	Крыльца	Разрушение бетонного слоя	Требуется текущий ремонт
	Козырьки	В технически исправном состоянии	Не требуется ремонт
3	Отмостка	Разрушение отмостки по периметру здания	Требуется текущий ремонт
4	Входные двери	Металлические В технически исправном состоянии	Не требуется ремонт
5	Окна	Деревянные рамы, отслоение красочного слоя, трещины	Требуется текущий ремонт
6	Состояние подъезда:		
	Стены в подъезде	В исправном состоянии	Не требуется ремонт
7	Теплоснабжение	В технически исправном состоянии	Не требуется ремонт
8	Холодное водоснабжение	В технически исправном состоянии	Не требуется ремонт
9	Горячее водоснабжение	В технически исправном состоянии	Не требуется ремонт
10	Канализация	Трубы ПНД в технически исправном	Не требуется ремонт

		состоянии	
11	Электроснабжение	Проводка не соответствует современным требованиям.	Требуется капитальный ремонт

Выводы и предложения:


Собственникам дома № 5 по ул. Тепличной необходимо на общем собрании принять решение о проведении текущего ремонта общего имущества дома и определении источника финансирования

Подписи членов комиссии:

Главный инженер ООО «ЭРСУ12»

Специалист ООО «ЭРСУ12»

Сантехник ООО «ЭРСУ12»



Раджабов С.К

Никонова Е.И.

Левин В.Н.